

# कार्यालय अग्निशामालय पदाधिकारी, कटिहार

पत्रांक.....20...../ दिनांक- 07/01/2022

सेवा में,

Katihar Teacher's Training College  
Zafar Bagh, Sirsa, Katihar

विषय :- Katihar Teacher's Training College का अग्नि अंकेक्षण रिपोर्ट समर्पित करने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपयुक्त विषय के आलोक में संलग्नित SAS FORM के क्षेत्रफल के अनुसार बिहार अग्निशाम सेवा नियमावली 2021 के अनुसूची (ग) के प्रावधानों के अनुसार अग्नि अंकेक्षण शुल्क DD के रूप में लेते हुए Katihar Teacher's Training College का बिहार अग्निशामन सेवा अधिनियम 2014, अग्निशामन सेवा नियमावली 2021 एवं राष्ट्रीय भवन संहिता 2005 / 2016 के प्रावधानों के अनुसार संस्थान में अधिष्ठापित अग्निशामन यंत्रों एवं कमियों का अग्नि सुरक्षा के दृष्टिकोण से अग्नि अंकेक्षण किया गया अग्नि अंकेक्षण के दौरान सभी अधिष्ठापित अग्निशामन यंत्र क्रियाशील अवस्था में पाये गए । संबंधित संस्थान को निम्नलिखित सुझाव दिए जाते हैं -

1. कॉलेज में लगाए गए सभी अग्निशामन यंत्रों की सक्रिय अवस्था में रखने की जवाबदेही प्रबंधक की होगी ।
2. प्रोटेबल अग्निशामन यंत्रों का संधारण एवं रख-रखाव IS-15683/2006 के अनुसार करेंगे ।
3. समय - समय पर विद्युत लोड की जाँच सक्षम प्राधिकार से कराया जाना श्रेयष्कर होगा ताकि सॉट-सर्किट की संभावना को कम किया जा सके ।
4. वर्ष में दो बार फायर मॉकड्रील करवाते रहेंगे जिसकी सूचना स्थानीय अग्निशामन केन्द्र को भी दी जाय ।
5. प्रत्येक वर्ष अग्निशामन यंत्रों को स्थानीय अग्निशामालय पदाधिकारी से जाँच करवाना आवश्यक है ।

अनु० :- यथोपरी

प्रतिलिपि :- जिला समादेष्टा सह जिला अग्निशामन पदाधिकारी, कटिहार को सादर सूचनार्थ

विश्वासभाजन

  
07/01/2022  
**Fire Station Officer**  
Katihar  
अग्निशामालय पदाधिकारी  
कटिहार